



BMK.0003.21.2026.NH

Gryfino 31. lipca 2026 r.

**Rafał Guga**
Radny Rady Miejskiej
w Gryfinie

Odpowiadając na Pana interpelację nr 369/26 z dnia 24 czerwca 2026 r. (data przekazania interpelacji Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino – 30 czerwca 2026 r.) w sprawie stanu sieci kanalizacyjnej i nawierzchni ulic w okolicy Ronda Powstańców Warszawskich załączam pismo Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. o.o. w Gryfinie z dnia 13 lipca 2026 r. diagnozujące sytuację występujących problemów na wskazywanym obszarze gminy Gryfino. Odnosząc się do pozostałych punktów interpelacji dotyczących spraw inwestycyjnych informuję, iż w chwili obecnej trwają czynności związane z określeniem zakresu rzeczowego planowanej inwestycji oraz oszacowaniem kosztów opracowania dokumentacji projektowej, która obejmować będzie również przebudowę infrastruktury podziemnej, w tym sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz przebudowę nawierzchni ulicy Żołnierzy Wyklętych. Środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej planuje się zabezpieczyć w budżecie Gminy Gryfino na 2027 rok. Po opracowaniu dokumentacji projektowej możliwe będzie określenie zakresu robót budowlanych, harmonogramu ich realizacji oraz szacunkowych kosztów wykonania inwestycji.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
GRYFINO
Mieczysław SawarynOtrzymują:

1. Adresat
2. BMK – aa.

Sprawę prowadzi:
Natalia Haselbauer
Wydziału Gospodarki Komunalnej
Tel. +48 91 416 20 11 w. 214
e-mail: natalia.haselbauer@gryfino.pl

www.gryfino.pl
www.bip.gryfino.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino
☎ +48 91 416 20 11
📠 +48 91 416 27 02
✉ gmina@gryfino.pl

SE
17.07.2026
7




L.dz.: PWK/DP/1554/2026

0.19868.26

Gryfino, 13.07.2026 r.

NW
28.07.26

BM
17.07.2026



Sz.P.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Ul. 1-go maja 16
74-100 Gryfino

Dotyczy: odpowiedź na interpelację radnego Rafała Gugi z 24.06.2026 r. (data wpływu 07.07.2026 r.).

SMK
20.07.2026

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o w nawiązaniu do interpelacji Radnego Rafała Gugi z dnia 24.06.2026 r. (data wpływu 07.07.2026r.) informuje, że przyczyną przykrego zapachu i jednocześnie zalewania Ronda Powstańców Warszawskich jest wybijanie mieszaniny wód opadowych oraz ścieków sanitarnych, która to mieszanina powstaje na skutek odprowadzania przez mieszkańców wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji sanitarnej zamiast do sieci kanalizacji deszczowej.

Sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie przedmiotowego ronda została przebudowana w latach 2014-2015. W trakcie tej przebudowy zostały wybudowane nowe odcinki sieci kanalizacji sanitarnej oraz zlikwidowane nieprawidłowe połączenia pomiędzy siecią kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Przeglądy kanalizacji deszczowej i sanitarnej w tej okolicy są realizowane na bieżąco, po każdej ulewie.

Jednocześnie nadmieniamy, że zarówno na terenie miasta jak i całej gminy nie ma kanalizacji ogólnospławnej, do której użytkownicy mogliby bez konsekwencji odprowadzać zarówno wody opadowe i roztopowe jak i ścieki sanitarne, gdyż nie pozwala na to również przepustowość oczyszczalni ścieków w Gryfinie.

W rejonie przedmiotowego ronda sieć kanalizacji deszczowej posiada średnicę DN 1000 mm natomiast rurociągu kanalizacji sanitarnej DN 500 mm. Rurociąg o średnicy DN 1000 mm posiada przepustowość nawet do 4000 l/s co pozwoliłoby w całości odprowadzić wody opadowe z obszaru miasta, który jest przyłączony do tego rurociągu.

Nadmieniamy również, że mając na uwadze w/w nieprawidłowości Spółka realizuje okresowo kontrolę przyłączy kanalizacji sanitarnej pod odprowadzania wód opadowych.

W naszej ocenie nie ma potrzeby przebudowywania sieci kanalizacji deszczowej jak i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie przedmiotowego ronda, gdyż główną przyczyną nie są przepustowości tych rurociągów a nieprawidłowości na posesjach odbiorców usług i to w tym miejscu niezbędne są inwestycje np. polegające na budowie przyłączy do kanalizacji deszczowej czy też odprowadzanie wód opadowych na tereny zielone należące do tych odbiorców.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Marcin Stawicki

WICEPREZES ZARZĄDU

Krzysztof Motyka

pukgryfino.pl
bip.pukgryfino.pl



Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie
ul. Targowa 16, 74-100 Gryfino

☎ +48 91 416 30 51 ☎ +48 91 416 20 51 ✉ sekretariat@pukgryfino.pl
NIP: 858-000-74-76, REGON: 811195875, BDO 000004133

Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000133946
Wysokość kapitału zakładowego 15 767 500,00 zł